Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес места деятельности: 188306 г. Гатчина Ленинградской обл. ул. К. Маркса д. 44 лит А, Госпитальный пер. д. 15
тел. факс: 8 (813-71) 2-22-31

Аттестат Аккредитации
№ RA.RU.511755
от 10.02.2017 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ
_____ Антяскина Н.В.

Протокол лабораторных исследований № 11816

от 18 декабря 2019 г.

1.Наименование пробы (образца): Вода питьевая

2.Пробы (образцы) направлены: ООО «Управляющая компания ЖКХ №1», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Киевское шоссе, д. 79- по договору на проведение лабораторных испытаний № 178/24 от 11.01.2016г.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

3.Дата и время отбора пробы (образца): 13 декабря 2019 г. 10 час. 00 мин.

4.Дата и время доставки пробы (образца): 13 декабря 2019 г. 11 час. 50 мин.

5.Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

6.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО «Управляющая компания ЖКХ №1», Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 1

(наименование и юридический адрес, ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

7.Объект, где производился отбор пробы (образца): д.Б.Колпаны, ул.Западная, д.9

8.Код пробы (образца): 11816-2/Б-ПК

9.Изготовитель: -

Наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

10.Дата изготовления: - *11.Номер партии:* - *12.Объём партии:* -

13.Тара, упаковка: стерильная посуда

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

15.Условия транспортировки: автотранспорт

16.Условия хранения: -

17.Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заказчиком, акт отбора от 13.12.2019г.*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ *(Харченко И.Г.)*

Код образца (пробы) **11816-2/Б-ПК**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начало исследований-13.12. 2019 г. Окончание исследований -18.12.2019 г.

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	57 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией (Алексеенко Л.И.)