Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах»
188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44а, т./ф.8(81371)222-31, E-Mail: gatchina@cge47.ru
Испытательный Лабораторный Центр
Адрес места деятельности: 188306, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44 а, Госпитальный пер. д. 15

Уникальный номер записи в реестре
Аккредитованных лиц RA.RU.511755
Дата внесения в реестр 10.02.2017 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ
_____ Антяскина Н.В.
27 декабря 2019 г.

Протокол лабораторных исследований № 394

от 27 декабря 2019 г.

1.Наименование пробы (образца): Вода питьевая

2.Пробы (образцы) направлены: ООО «Управляющая компания ЖКХ №1», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Киевское шоссе, д. 79- по договору на проведение лабораторных испытаний № 178/24 от 11.01.2016г.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

3.Дата и время отбора пробы (образца): 27 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин.

4.Дата и время доставки пробы (образца): 27 декабря 2019 г. 10 час. 40 мин.

5.Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

6.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО «Управляющая компания ЖКХ №1», Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 1

(наименование и юридический адрес, ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

7.Объект, где производился отбор пробы (образца): д.Б.Колпаны, ул. Меньковская, д.2

8.Код пробы (образца): 394-1/Ф-ПК

9.Изготовитель: -

Наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

10.Дата изготовления: - *11.Номер партии:* - *12.Объём партии:* -

13.Тара, упаковка: пластиковая посуда

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Условия транспортировки: автотранспорт

16.Условия хранения: -

17.Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заказчиком, акт отбора от 27.12.2019г.*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____*(Харченко И.Г.)*

Код образца (пробы): **394-1/Ф-ПК**

Санитарно-гигиенические исследования:

Начало исследований: 27.12.19г. Окончание исследований: 27.12.19г

№ n/n	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Нормативы качества воды	НД на методы исследования
1	Мутность	мг/л	0,63	не более 1,5	М 01-36-2006
2	Цветность	градусы	5,1	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5

Исследования проводил:

Фельдшер-лаборант по санитарно – гигиеническим лабораторным исследованиям: Шапирова З.Х.

Лаборант по санитарно – гигиеническим лабораторным исследованиям: Смирнова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Шевц Л.А.